

P1	POSADZKA PARTERU (PRASOWANIE-MAGIEL - 1/16, MAGAZYN RZECZY CZYSTYCH - 1/17)	
	demontaż istniejącej wykładziny, należy skuć istniejące warstwy posadzkowe, oczyścić podłoże, sprawdzić stan techniczny istniejącego stropu	
1,0 cm	PŁYTY GRESOWE min.V kl. ścieralności, na klej systemowym, z fugą np. PCI, cokoliki systemowe z płyt gresowych, z zastosowaniem systemowych, gresowych elementów wyoblających	
~ 5,0 cm	podkład cementowy zatarty na ostro zbrojony siatką posadzkową przeciwskurczową	
1x	folia izolacyjna budowlana PE	
3,0 cm	styropian EPS 100 (FS-20)	
2x	DYSPERBIT	
	istniejący strop - należy sprawdzić stan techniczny, dokonać napraw i wyrównać zaprawą naprawczą do betonu	
P2	POSADZKA PARTERU (KOMUNIKACJA - 1/18, POMIESZCZENIE SOCJALNE - 1/19)	
	demontaż istniejącej posadzki lastriko, należy skuć istniejące warstwy posadzkowe, oczyścić podłoże, sprawdzić stan techniczny istniejącego stropu	
1,0 cm	PŁYTY GRESOWE min.V kl. ścieralności, na klej systemowym, z fugą np. PCI, cokoliki systemowe z płyt gresowych	
~ 5,0 cm	podkład cementowy zatarty na ostro zbrojony siatką posadzkową przeciwskurczową	
1x	folia izolacyjna budowlana PE	
3,0 cm	styropian EPS 100 (FS-20)	
2x	DYSPERBIT	
	istniejący strop - należy sprawdzić stan techniczny, dokonać napraw i wyrównać zaprawą naprawczą do betonu	
P2a	POSADZKA PARTERU (KOMUNIKACJA - 1/18 - WYCIERACZKA)	
	demontaż istniejącej posadzki lastriko, należy skuć istniejące warstwy posadzkowe, oczyścić podłoże, sprawdzić stan techniczny istniejącego stropu	
1,5 cm	systemowa mata wycieraczkowa wejściowa PEDIMAT w konstrukcji aluminiowej, z wkładkami czyszczącymi, z uszczelką winylową z systemowymi listwami obrzeżowymi, wpuszczana w posadzkę	
~ 5,0 cm	podkład cementowy zbrojony siatką posadzkową przeciwskurczową, zatarty na gładko, pomalowany farbą do posadzek cementowych	
1x	folia izolacyjna budowlana PE	
3,0 cm	styropian EPS 100 (FS-20)	
2x	DYSPERBIT	
	istniejący strop - należy sprawdzić stan techniczny, dokonać napraw i wyrównać zaprawą naprawczą do betonu	
P3	POSADZKA PARTERU (PRZYJMOWANIE I SEGREGOWANIE RZECZY DO PRANIA - BRUDOWNIK - 1/21, WC, UMYWALNIA - 1/20)	
	demontaż istniejącej posadzki lastriko, należy skuć istniejące warstwy posadzkowe, oczyścić podłoże, sprawdzić stan techniczny istniejącego stropu; Uwaga : szczegółowe, przykładowe uwarstwienia posadzek i ścian pom. 1/21, 1/20 podano na rysunku szczegółowym nr 2	
1,0cm	PŁYTY GRESOWE / CERAMICZNE min.V kl. ścieralności, na kleju elastycznym wodoodpornym, fugi elastyczne wodoodporne; na styku posadzki i ściany należy zastosować system. elementy wyoblające, fug na styku posadzki z glazurą ściany należy wypełnić sporną trwałeplastyczną z silikonu sanitarnego	
2x	folia izolacyjna w płycie	
5,0cm	podkład cementowy zatarty na ostro, zbrojony siatką posadzkową przeciwskurczową	
3,0cm	styropian EPS 100 (FS-20)	
1x	folia izolacyjna budowlana PE układana na zakład	
1x	IZOLACJA BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA	
1x	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
	istniejący strop - należy sprawdzić stan techniczny, dokonać napraw i wyrównać zaprawą naprawczą do betonu	
P4	POSADZKA PARTERU (PRALNIA - 1/22)	
	demontaż istniejącej posadzki lastriko, należy skuć istniejące warstwy posadzkowe, oczyścić podłoże, sprawdzić stan techniczny istniejącego stropu; Uwaga : szczegółowe, przykładowe uwarstwienia posadzek i ścian pomieszczenia pralni 1/22, podano na rysunku szczegółowym nr 1	
~1,5 cm	ANTYPOŚLIZGOWE PŁYTKI CHEMO i WODOODPORNE WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNA - BOTON TF 150	
2÷20 mm	KLEJ DO PŁYTEK - BOTACT M 29 (elastyczny, samorozprowadzalny)	
2 mm	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - BOTACT MD 28 (elastyczna masa izolacyjna)	
1x	WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTACT D 11 (bezrozpuszczalnikowa)	
4,0-6,0 cm	JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ POSADZKOWĄ - WARSTWA KSZTAŁTUJĄCA SPADEK min.0,5% DO WPUSTU, gr.min.4cm do ok. 6cm - dostosować do istniejących poziomów w pomieszczeniach sąsiednich	
1x	FOLIA IZOLACYJNA BUDOWLANA PE ZGRZEWANA	
3,0cm	styropian EPS 100 (FS-20)	
	istniejący strop - należy sprawdzić stan techniczny, dokonać napraw i wyrównać zaprawą naprawczą do betonu	
P4a	POSADZKA PARTERU (PRALNIA - 1/22 - cokoły betonowe pod urządzenia pralnicze)	
	demontaż istniejącej posadzki lastriko, należy skuć istniejące warstwy posadzkowe, oczyścić podłoże, sprawdzić stan techniczny istniejącego stropu	
~1,5 cm	ANTYPOŚLIZGOWE PŁYTKI CHEMO i WODOODPORNE WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNA - BOTON TF 150	
2÷20 mm	KLEJ DO PŁYTEK - BOTACT M 29 (elastyczny, samorozprowadzalny)	
2 mm	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - BOTACT MD 28 (elastyczna masa izolacyjna)	
1x	WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTACT D 11 (bezrozpuszczalnikowa)	
8,0 cm	płyta żelb. B-25, zbrojona krzyżowo ø8 co 10 cm, na ruszcie-wieńcu obwodowym 15x20cm, zbrojonym 4x ø8 strzemiona ø4,5 co 15 cm, wyrównana i zatarta na ostro - stal zabrowana	
12,0 cm	styropian EPS 100 (FS-20)	
1x	WIBROIZOLACJA	
	istniejący strop - należy sprawdzić stan techniczny, dokonać napraw i wyrównać zaprawą naprawczą do betonu	

RYS. SZCZEGÓŁOWY NR 2

PROJEKTOWANE UWARSTWIENIA POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH UMYWALNI, WC i BRUDOWNIKA W SYSTEMIE IZOLACYJNYM np. "BOTAMENT"



LEGENDA:

01 - TAŚMA USZCZELNIAJĄCA BOTACT AB 78 (narożnikowa taśma wtopiona w warstwę izolacyjną)

02 - IZOLACJA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH - BOTACT SB 78 (mankiet uszczelniający o wymiarach 120 x 120 mm zatopiony w warstwie izolacyjnej)

03 - IZOLACJA WPUSTU PODŁOGOWEGO - BOTACT SB 78 (mankiet uszczelniający o wymiarach 350 x 350 mm zatopiony w warstwie izolacyjnej)

04 - ELASTYCZNA SPOINA SILIKONOWA - BOTACT S 5 (uszczelnienie)

05 - WPUST PODŁOGOWY

UWAGA :

1. UWARSTWIENIA POSADZEK PRZYPISANO DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NA RZUTACH W ZESTAWIENIACH POWIERZCHNI

2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC POSADZKARSKICH W POMIESZCZENIACH PRALNI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DORADCĄ TECHNICZNYM np. FIRMY BOTAMENT W CELU PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE WYKONAWSTWA Z ZASTOSOWANIEM IZOLACYJNYCH MATERIAŁÓW SYSTEMOWYCH

3. NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ PRZEJŚCIA INSTALACYJNE SANITARNE I ELEKTRYCZNE Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWYCH ŚRODKÓW USZCZELNIAJĄCYCH

RYS. SZCZEGÓŁOWY NR 1

PROJEKTOWANE UWARSTWIENIA POSADZEK i ŚCIAN PRALNI (POMIESZCZENIE 1/22) W SYSTEMIE IZOLACYJNYM np. "BOTAMENT"

KRÓTKOTRWAŁE OBCIĄŻENIE AGRESYWNYMI MEDIAMI
- ok.1cm CHEMOODPORNE PŁYTKI, WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNA BOTON TF 150
- 2÷5 mm KLEJ DO PŁYTEK - BOTACT M 21
- FOLIA IZOLACYJNA - BOTACT DF 9 PLUS (2-krotne malowanie)
- POWŁOKA GRUNTUJĄCA - BOTACT D 11(bezrozpuszczalnikowa)
- WARSTWA NOŚNA - ŚCIANA ISTNIEJĄCA (należy skuć istniejący tynk, oczyścić i wyrównać)

U W A G A :
W OBSZARZE min 1,0m OD WPUSTÓW POSADZKOWYCH W POM. PRALNI NALEŻY ZASTOSOWAĆ KLEJ DO PŁYTEK - BOTON TK 150, W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI - BOTACT M 29

KRÓTKOTRWAŁE OBCIĄŻENIE AGRESYWNYMI MEDIAMI
- ok.1,5 cm ANTYPOŚLIZGOWE PŁYTKI CHEMO i WODOODPORNE WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNA - BOTON TF 150
- 2÷20 mm KLEJ DO PŁYTEK - BOTACT M 29 (elastyczny, samorozprowadzalny)
- 2 mm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - BOTACT MD 28 (elastyczna masa izolacyjna)
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTACT D 11 (bezrozpuszczalnikowa)
- JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ POSADZKOWĄ -WARSTWA KSZTAŁTUJĄCA SPADEK min.0,5% DO WPUSTU, gr.min.4cm do ok. 6cm - dostosować do istn.poziomów w pom.sąsiednich
- FOLIA IZOLACYJNA BUDOWLANA PE ZGRZEWANA
- 3cm styropian EPS 100 (FS-20)
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA- ZAPRAWA NAPRAWCZA DO BETONÓW
- ISTNIEJĄCE PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE

KRÓTKOTRWAŁE OBCIĄŻENIE AGRESYWNYMI MEDIAMI
- ok.1,5 cm ANTYPOŚLIZGOWE PŁYTKI CHEMO i WODOODPORNE WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNA - BOTON TF 150
- 2÷20 mm KLEJ DO PŁYTEK - BOTACT M 29 (elastyczny, samorozprowadzalny)
- 2 mm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - BOTACT MD 28 (elastyczna masa izolacyjna)
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTACT D 11 (bezrozpuszczalnikowa)
- JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ POSADZKOWĄ -WARSTWA KSZTAŁTUJĄCA SPADEK min.0,5% DO WPUSTU, gr.min.4cm
- FOLIA IZOLACYJNA BUDOWLANA PE ZGRZEWANA
- 3cm styropian EPS 100 (FS-20)
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA- ZAPRAWA NAPRAWCZA DO BETONÓW
- ISTNIEJĄCE PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE



LEGENDA:

01 - ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJĄCA BOTON SF 400
BOTON P 400 - PODKŁAD GRUNTUJĄCY NA PODŁOŻA NASIĄKLIWE

02 - IZOLACJA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH
BOTACT SB 78 (mankiet uszczelniający zatopiony w warstwie izolacyjnej)

03 - WPUST PODŁOGOWY DWUCZĘŚCIOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ATTINOX DRAIN - wg PROJEKTU SANITARNEGO

04 - OSADZENIE WPUSTU NA ZAPRAWIE Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ BOTON E 120 Z PIASKIEM KWARCOWYM W PROPORCJACH 1:6

05 - IZOLACJA WPUSTU PODŁOGOWEGO BOTACT SB 78 (mankiet uszczelniający o wym. 425 x 425 mm zatopiony w warstwie izolacyjnej)

06 - TAŚMA USZCZELNIAJĄCA - BOTACT SB 78
(wtopiona w warstwę izolacji)

07 - SZNUR POLIETYLENOWY

08 - SYSTEMOWE PŁYTKI CHEMOODPORNE WYOBLAJĄCE



PRZEKRÓJ A-A, UWARSTWIENIA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIT" WIESŁAWA ŚLIWA, JANUSZ KLIM ZIELONA GÓRA, UL. M.REJA 1/2 tel/fax (068) 324-73-18 tel. (068) 453-59-58		TEMAT: REMONT I PRZEBUDOWA PRALNI Z 2 POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI, ZAPLECZE SOCJALNE BUDYNKU DPS -a ŚLOWACKIEGO 29, ZIELONA GÓRA	
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. WIESŁAWA KLIM	1/96 ZG	
ASYSTENT:	techn. bud. EWA SYTYK		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. KATARZYNA MATYSIAK	23/97 ZG	

BRANŻA: I ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

DATA / NR RYS.: 12.2006

A-4