



Ochrona od porażenia
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000

Tablica TB-O
Pi = 29,0 kW
Kj = 0,55
Ps = 15,95 kW
Is = 24,9 A

SCHEMAT INSTAL. OŚWIETLENIOWEJ - TABLICA TB-O

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIT" mgr inż. arch. WIESŁAWA KLIM ZIELONA GÓRA, ul. M. REJA 3/2 tel/fax 324-73-18		TEMAT: BUDYNEK DPS - PRALNIA		
		ZIELONA GÓRA ul. SŁOWACKIEGO		
	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT:	inż. elektryk JAN ŁYCHMUS	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA/nr RYS.
ASYSTENT:	techn. Bud. EWA STYK			
SPRAWDZAJACY:	mgr inż. TADEUSZ BARTKOWIAK	88/75/ZG		